

Sammanställningsblankett – inventerad PCB

För rapportering till kommunens miljökontor

Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Uppgifter om PCB-mängder sammanställs från A-blanketterna. Skicka en kopia av denna blankett till kommunens miljökontor när inventeringen är klar.

Administrativa uppgifter

Byggnadens adress: Ringvägen 22, 280 20 Bjärnum		Fastighetsbeteckning: Järpen 1	
Byggnadsnummer*	Bruttoarea (m ²)* 300 m2	Byggnadsår: 1962	Ombyggnadsår 1990, 1995
Kommun Hässleholm		Fastighetens mittpunktkoordinater* X Y	

Fastighetsägare

Firmanamn/Namn: Gert Johansson		Organisationsnummer: 470401-3731	
Gatuadress/Box Karlavägen 9			
Post: 28023	Postort: Hästveda		
Kontaktperson, namn Gert Johansson	Telefon 0706-33 07 56	E-post	

Inventerare

Företag: Sand & Vattenbläst AB	Adress Municipalgatan 3, 282 33 Tyringe	
Namn Jörgen Persson	Telefon 0451-599 70	E-post jorgen@svb-tyringe.se

Beskrivning av byggnad/omgivning

Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ)		
☒ Bostäder, antal lägenheter 7 st	☐ Handel och service	
☐ Skola	☐ Industrilokal, Bilverkstad eller lager	
☐ Daghem	☐ Pumpstation eller transformatorstation	
☐ Sjukhus eller vårdcentral	☐ Garage eller P-hus	
☐ Kontor	☐ Annat, ange vad	
Hus med fasadelement av betong ☐ Ja ☒ Nej	Byggnaden har fogats om ☐ Ja ☒ Nej	Om ja, ange år
Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset ☐ Ja ☒ Nej	Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset ☐ Ja ☒ Nej	

*Frivillig uppgift

1(2)

Uppgifter om inventeringen

Inventering av fogmassor har utförts

☐ Utomhus, antal prover tagna för analys: st

☐ Inomhus, antal prover tagna för analys:

Inventering av golvmassor har utförts

☐ Ja, antal prover som tagits för analys

Ev provtagning av mark

Antal prover som tagits för analys

Kort beskrivning markprover:

Fogmassor

Halt	Foglängd (m)	Mängd PCB (kg)
>500 mg/kg	0	0
50-499 mg/kg	0	0
2-49 mg/kg	0	0
Totalt	0	0

Golvmassor

	Yta (m2)	Mängd PCB (kg)
Totalt	0	0

Isolerrutor

	Total omkrets (m)	Mängd PCB (kg)
Totalt		

Kondensatorer

Typ	Antal	Mängd PCB (kg)
Lysrörsarmaturer	2	0,10
Övrigt	0	0
Totalt	0	0

PCB noterat

- ☐ Vid inventering hittades fogmassor med PCB,
☐ Vid inventering hittades golvmassor med PCB.
☐ Vid inventering hittades isolerrutor från den aktuella tidsperioden.
☒ Vid inventering hittades 2 st kondensatorer innehållande misstänkt PCB från den aktuella tidsperioden.

Övriga upplysningar

Samtliga dörrar och fönster byttes ut 1990, regnr: 006.121990 Erj 161 D6 1094:0

Målade golv i källare

Inga mjukfogar konstaterades i befintliga tegelväggar.

Underskrifter

Fastighetsägare	Datum:
	2014-01-28
Namnförtydligande Gert Johansson	
Inventerare	Datum:
	2014-01-28
Namnförtydliga Jörgen Persson	

Inventeringsprotokoll
PCB
Fogmassor

Kondensatorer

Blankett A3

Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Finns flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad.

Administrativa uppgifter

Byggnadens adress Ringvägen 22, 280 20 Bjärnum		Fastighetsbeteckning Järpen 1	
Inventerad av Jörgen Persson		Datum 2014-01-08	
Byggnadsnummer	Bruttoarea (m ²) 300 m2	Byggnadsår 1962	Ombyggnadsår 1990, 1995

Etikettnr	Placering	L* ¹	Märkning	År	Antal	PCB* ² kg
931419	Tvättstuga	☒	RFT 0246.028-55100	okänt	2	0,10
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
Summa Lysrörsarmaturer					2	0,10
Summa Övrigt						
Summa Totalt					2	0,10

*1: Kryssa i om kondensatorn hör till en lysrörsarmatur

*2: . Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln: $Antal \times 0,05 \text{ (kg/st)}}$.

PCB kan finnas i kondensatorer installerade t.o.m. 1980

Kondensatorer kan finnas bl.a. i lysrörsarmaturer och i elmotorer. Kondensatorer som innehåller eller misstänks innehålla PCB märks upp med etikett och dokumenteras i protokoll. Det är lättast att betrakta alla kondensatorer installerade t.o.m. 1980 som PCB-haltiga. Etiketter avser numret på etiketten som man märkt upp kondensatorn med. I kolumnen *L* markerar man om kondensatorn sitter i en lysrörsarmatur. I kolumnen *Märkning* kan man om man vill skriva in tillverkarnamn serienummer eller liknande. *År* avser kondensatorns eller installationens tillverkningsår.

Uppgifterna sammanställs på blanketten Sammanställning– inventerad PCB (Blankett B).

Denna blankett bifogas sammanställningen (blankett B), som insänds till Miljökontoret

Misstänkt PCB-innehåll

SKALL OMFÄNDERTAGAS SOM FARLIGT AVFALL

Kondensatorer i lysrörsarmaturer

Sign: Datum 2014-01-08 Tel. nr. 0451-599 70

Etikettnummer: 931419 Tvättstuga, Ringvägen 22, Vittsjö

I denna lokal finns det 2 st lysrörsarmaturer med misstänkt PCB-olja i kondensatorerna.

Får ej demonteras utan fastighetsägarens tillstånd.

Kontakta: Fastighetsägaren

Inventerat av: Sand & Vattenbläst AB tel: 0451-599 70





