

Installationsintyg Krypgrundsavfuktare

Objekt	Krypgrund i villa	
Beställare	Anna Bäckbro	
Adress	Skuleberget 3	
Postnr & Ort	433 45	Partille

Avfuktare	MUD 260, Sorptionsavfuktare
Installationsdatum	2019-10-31
Maskinnummer	2019-3840

Garantibevis: 5 års garanti

OBM-Gruppen Avfuktning Väst AB garanterar att hålla ett klimat som understiger 75% i relativ fuktighet samt 17% fuktkvot.

Utfört arbete:

- En anpassad sorptionsavfuktare MUD 260, installerad med elektronisk hygrostat
- Digital Display monterad i boendedel, som larmar om relativa fuktigheten överstiger 75%
- Installation med rördragning i grunden.
- Applicering av åldersbeständig plastfolie mot markskikt. (fästes mot grundmur).
- Städning av organiskt material i grunden.
- Tätning av ventiler i grundmur.
- Installation av eluttag utfördes av behörig elektriker.

Med Vänliga hälsningar

Stefan Axell

OBM Avfuktning Väst AB

stefan.axell@obm.se

0708-606926