



Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör NORRCANT HB
 Bygggeramikrådets behörighetsnummer 20118181 Organisationsnummer 969695-3992
 Ansvarsförsäkring i TRYGG-HANSA försäkringsbolag
 Objekt Badrum ca 5 kvm på Gustav Ludsvägen 15 Valentuna
 Beställare SBR HB

Nyproduktion Renovering
 Arbetena utförda under tiden: från 2014-12-10 till 2014-12-22

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C:

Golv:	Tillverkare/Leverantör <u>Kiilto</u>	Systembenämning <u>Kiilto tätskikt VTg F</u>
Vägg våtzon 1:	Tillverkare/Leverantör <u>—————</u>	Systembenämning <u>VTv F</u>
Vägg våtzon 2:	Tillverkare/Leverantör <u>—————</u>	Systembenämning <u>VTv F</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i

Boverkets byggregler BBR, BFV 1993:57 med ändringar till och med 2008:6:

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv Vägg
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats.
- * Ny, typgodkänd golvbrunn installerad Ja Nej
- Om "Ja", golvbrunnen är monterad enligt golvbrunnstillverkarens anvisning.
- Golvbrunnen är fast monterad och korrekt placerad i våg och höjd.
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning.
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Nej Ja Om "Ja", förtydliga nedan på "Övriga upplysningar ..."

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Genomföring i tätskikt för Vv kv
 * Golvbrunn installerad av SBR HB

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet: Ruslans Sosnovskis
(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare: A. Sävén Namnteckning:

Ort och datum Nidingö 2014-12-23

Dokumentet avser våtrum. Se 11.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare
 Kopia och monteringsanvisning till Nyttjare/Boende Behörigt företag