

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

Mätningen utförd i fastigheten:
Lupinen 37
Adress - se kommentarfältet!

Blad 1 (1)
Utskriftsdatum
2000-03-14

162124:1 / 15162531 / 102

b

Cederberg Hans

Berguddsvägen 12
165 71 HÄSSELBY

Beskrivning av mätningen

Mätningen utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Statens Strålskyddsinstitut 1994-09-20.

Mätidosorna exponerade under tiden 000110 - 000311. De ankom till Gamdata och förbehandlades 000313. De mättes 000314.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Typ av byggnad	Småhus	Typ av husgrund:	Källare
Typ av ventilation:	Mekanisk frånluft (F)	Blåbetong ingår:	Nej
Byggnadens byggnadsår:	1930	Ombyggnad år:	1990

Fastighetsdata lämnade av Hans Cederberg,
som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Mätarnr	Rumsbeteckn	Rumstyp	Våningsplan	Mätvärde Bq/m ³
92313-6	Arbetsrum	Övr bost.rum		mindre än 30
92314-4	Vardagsrum	Övr bost.rum		mindre än 30

Provningresultat (avser de inskickade mätidosorna)

Årsmedelvärde mindre än **50 Bq/m³**
(Becquerel per kubikmeter)

Onoggrannhet: ± - Bq/m³

Se baksidan!

Eventuell kommentar till mätningen

Mätplatsadress: Berguddsvägen 37, 165 71 HÄSSELBY.
Årsmedelvärdet beräknat under förutsättningen att dosorna placerades på olika våningsplan.

Rapporten upprättad den 14 mars 2000


Anund Lindholm
Underskrift av laboratorieansvarig vid Gamdata Mätteknik AB

STAFS 1994:27

Akrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN 45001 (1989), SS-EN 45002 (1989) och ISO/IEC Guide 25 (1990:E)

SWEDAC är en av signatärerna till de multilaterala avtalen inom European Cooperation for Accreditation of Laboratories (EAL) för ömsesidig acceptans av kalibreringsbevis och provningsrapporter.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.



GAMMADATA

Adress	Box 15120 750 15 UPPSALA
Telefon	018-480 58 00
Fax	018-55 58 88
E-post	info@gamdata.se
Hemsida	http://www.gamdata.se