

Ort:

Spånga

Datum:

2025-04-28

Vår referens:

Andreas Altinisik
Enspecta AB

Uppdragsgivare:

Sofia Ranji
Lövvägen 3
163 45 Spånga

Uppdrag:

Areamätning av:
Lövvägen 3
163 45 Spånga

STOCKHOLM GÅRDEN 11

Instrument:

Som hjälpmedel vid mätningen användes avståndsmätare Bosch GLM 50 C Internnummer 1.
Instrumentet är egenkalibrerat 2025-04-28.

Metod & mätregler:

Mätning har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2022. I sammanfattning anger standarden att objektets area begränsas av ytterväggarnas insidor med avdrag för den del av de innerväggar, pelare och schakt som överstiger bredden 30 cm. Arealen beräknas med 2 decimaler men anges avrundad till hela m^2 . Vid avrundning tillämpas SS 014141 regel A, vilket bland annat innebär att avrundningen kan bero av om den sista siffran i heltalet är jämn eller ojämn. Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om $\pm 1,5\%$.

Mätresultat:

Övreplan = 42 m^2

Entréplan = 129 m^2

Källarplan (Bi area) = 22 m^2

Total Bo area= 171 m^2

Total Bi area= 22 m^2

Kommentarer:

Mätningens resultat är avrundat till två decimaler.
Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om $\pm 1,5\%$.

Mätningstillfälle:

Mätningen utfördes 2025-04-28

Utförd av:

Andreas Altinisik

Byggnadsingenjör & SBR Besiktningsman

Andreas Altinisik