

Okulär kontroll vatten och avloppb

Viss begränsad information lämnas beträffande installationsdelen enligt nedan. Bedömningar och rekommendationer grundar sig på säljarens uppgifter, allmänt kända ålders- och/eller försäkringsmässiga avskrivningar och/eller andra uppenbara indikationer på fel.

Besiktningförrättaren har i allmänhet större erfarenhet av installationer för vatten- och avlopp, än en normalt bevandrad husköpare/ägare, i detta fall redovisas därför bedömningar och eventuella rekommendationer avseende denna installation. Några undersökningar i form av mätningar, asbestinventering eller filmningar av vatten och avloppssystem mm utförs inte av besiktningförrättaren. Dessa typer av undersökningar kräver i allmänhet fackmän med särskild behörighet för respektive installation.

Ett upprättat utlåtande för tilläggsuppdraget okulär kontroll av vatten och avlopp är att betrakta som en nyttig tilläggsinformation. Den innebär inte att besiktningssmannen garanterar funktion eller att installationen inte är i behov av en översikt, underhåll, uppgradering eller reparation. För att säkerställa detta krävs en utredning av en behörig fackman.

Information om uppdrag

Fastighetsbeteckning:	Ormastorp 4:10
Adress:	Nores väg 161
Postnummer:	253 42
Ort:	Vallåkra
Kommun:	Helsingborg
Fastighetsägare:	Johanna Lövensjö, David Ingvarsson

Samlad information om byggnadens vatten och avlopp

Utförande vatten:	Eget vatten, borrhå, inget nytt vattenprov finns
Typ av avlopp:	Trekammarbrunn med filtrering 2011
lakttagelser:	-----
Slutsats och rekommendationer:	Inget särskilt att notera som tyder på att det förekommer problem med va-installationen i fastigheten.

Kontroll utförd av:**Lennart Lindgren****0700-23 00 01**

Allmän information medellivslängd

Gjutjärnsledningar	50-60 år	3-kammarbrunn	Ca 20-30 år
Pvc rör (före 1970-tal)	Under 50 år	Infiltrationsbädd/markbädd	Ca 15-25 år
För pvc rör (1970-tal och framåt)	Över 50 år	Värmeväxlare	Ca 20 -25 år
Tappvattenledningar	Ca 50-60 år	Varmvattenberedare,	
Avloppstank	Ca 30-35 år	värmepannor	Ca 20 år

Sustera Group—
support@
sustera.com
031-712 98 89—
sustera.se