

Utförandeintyg mögelsanering



Datum:	2023-12-12
Utfört:	2023-12-11
Av:	Thomas Lundin (byggdoktor, fuksakkunnig)

Uppdragsgivare:

Namn:	Robert Burning
Företag:	
Tel:	070-878 67 46
Email:	robert.burning@gmail.com

Objekt:

Fastighet:	Pallen 4
Adress:	Djupdalsvägen 125 16772 Bromma

Problembeskrivning:


Mikrobiell påväxt på råspont i vindsutrymmet.

Uppdrag:

Sanering av mikrobiell förekomst i vindsutrymmet.

Slutförda arbeten:

Mikrobiell förekomst har eliminerats och avlägsnats från alla åtkomliga ytor i vindsutrymmet.



Information:

Vid mögelsanering använder vi en saneringsvätska som baserar på väteperoxid. Vätskan fungerar som kraftfull oxidant vilket eliminerar mikroorganismer samtidigt som missfärgningar bleks bort och ytorna blir rena.

Mögelsaneringen är dessutom mycket effektiv mot dålig lukt eftersom den inte bara avlägsnar bakterier och mögel utan också bryter ner de illaluktande substanser dessa producerar. Det sker genom oxidation av de molekyler som ger upphov till den dåliga lukten.

Saneringsmedlet har en positiv säkerhetsprofil. Detta förklaras av ämnets mycket låga human-toxicitet. Inga hälsoskadliga substanser kvarstår efter saneringen.

Saneringsmedlet kan appliceras på alla byggmaterial av trä, betong, puts, plast och skivmaterial.

Vid oxidationen uppstår gaser som kan var mycket irriterande för ögon och andningsvägarna. Man ska därför vänta minst 24 timmar med att beträda det sanerade utrymmet.

OBS: Saneringsåtgärden utgör inget bestående skydd mot återkommande mögelangrepp. Vi rekommenderar därför installation av en hygrostatstyrd adsorptionsavfuktare i kalla uteluftsventilerade utrymmen såsom vindar och krypprunder. Vi kan hjälpa er med det!