

Ort
Täby

Datum
2025-04-23

Vår referens
Aleks Gorenko
Enspecta AB

Uppdragsgivare
Stina Matilda Helgesson
Norrskensvägen 7
183 63 Täby

Objekt
TÄBY ROSLAGS-NÄSBY 4:12

Instrument:

Som hjälpmedel vid mätningen användes avståndsmätare JC SCHWARZ 60m.
Instrumentet är egenkalibrerat 2025-04-23.

Metod & mätregler:

Mätning har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2020. I sammanfattning anger standarden att objektets area begränsas av ytterväggarnas insidor med avdrag för den del av de innerväggar, pelare och schakt som överstiger bredden 30 cm. Arealen beräknas med 2 decimaler men anges avrundad till hela m². Vid avrundning tillämpas SS 014141 regel A, vilket bland annat innebär att avrundningen kan bero av om den sista siffran i heltalet är jämn eller ojämn. Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om $\pm 2 \%$.

Mätresultat:

Entréplan (bo-area): 122 m²
Entréplan burspråk i sovrum (ej bo-area, takhöjd under 1,9m): 1 m²
Sutterängplan (bo-area): 58 m²
Sutterängplan (bi-area): 18 m²
Sutterängplan (ej bo/bi-area, takhöjd understiger 1,9m): 20 m²
Garage (ej bo/bi-area): 21 m²
Total bo-area: 180 m²
Total bi-area: 18 m²

Mätningstillfälle:

Mätningen utfördes 2025-04-23.

Utförd av:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aleks Gorenko".



Alekss Gorenko

Byggnadsingenjör & Mättekniker