


Framtidshusen.se



Rapport Energideklaration

En sammanställning av er fastighet

Datum beräkning:	2023-09-04
Adress/ort:	Lommarp 2197, Vinslöv
Beräkning av	Kristian Fridlund (5842)
Företag:	Framtidshusen.se

Adress Lommarp 2197, Vinslöv
Fastighetsbeteckning Lommarp 2:4
Nybyggnadsår 1909
Uppvärm yta (Atemp) 114 m²
Energiklass F

- VÄRMESYSTEM**
- ☐ Fjärrvärme
 - ☒ Direktverkande el
 - ☐ Frånluftsvärmepump
 - ☐ Luft/luftvärmepump
 - ☐ Luft/vattenvärmepump
 - ☐ Markvärmepump
 - ☒ Vedeldning

- SOL**
- ☐ Solceller
 - ☐ Solpaneler

- VENTILATION**
- ☒ Självdrag
 - ☐ Mekanisk frånluft
 - ☐ Mekanisk från- och tilluft
 - ☐ Mekanisk från- och tilluft med värmeväxling
 - ☐ Mekanisk frånluft med återvinning

- FÖNSTER**
- ☐ 1-glas
 - ☐ 1-glas med lös innerbåge
 - ☒ 2-glas kopplade
 - ☐ 2-glas isolerfönster
 - ☒ 3-glas isolerfönster

Kommentar från Energiexperten

- Direktverkande el via radiatorer. Finns platta äldre elradiatorer som fungerar sämre än moderna oljefyllda. Rekommenderas att man överväger byta dessa om man har behov av att värma dessa utrymmen extra.
 - Vedförbrukningen uppskattas till ca 4 kbm/år stjälp t mått.

Här ser ni den energiförbrukning vi utgått från innan energiklass och primärenergital beräknas. Energi för uppvärmning kan innefatta flera energislag. Exempelvis uppvärmning med både el och ved. Husets förutsättningar som konstaterades vid besiktningen. Notera att siffrorna speglar **husets** energiförbrukning **innan** normalisering. Övrig energiförbrukning som exempelvis uppvärmning av gästhus, uppvärmt utespa eller laddning av elbil är borträknad och påverkar inte det slutliga resultatet.

UPPDELNING ENERGIFÖRBRUKNING

	kWh/år	kWh/m ² och år
Uppvärmning	10430	91
Tappvarmvatten	866	8
Fastighetsenergi	0	0
Summa	11296	99
Hushållsel	3420	30

FAKTISK FÖRBRUKNING

PRIMÄRENERGI

För att det ska gå att jämföra hus på ett rättvist sätt korrigeras siffrorna och speglar husets energibehov vid samma förutsättningar, oavsett antal personer i hushållet eller vilken temperatur det varit i huset. Detta kallas för normalisering.

FRÅN FAKTISK FÖRBRUKNING

PRIMÄRENERGI

	Faktiska värden före normalisering	Efter normalisering och normalårskorrigerig	Primärenergi
Atemp (m ²)	114		
Kallvatten (m ³ /år)	45		
Innetemperatur (°C)	21,0	21,0	21,0
Uppvärmning (kWh/år)	10430	10278	17650
Tappvarmvatten (kWh/år)	866	2280	2280
Fastighetsenergi (kWh/år)	0	0	0
Summa (kWh/år)	11296	12558	19930
kWh/m² och år		110	175