

# PROTOKOLL

SSR GODKÄND®

## BESIKTNING INSTALLATION



### TEKNISKA EGENSKAPER:

1. Drift och skötsel
2. Eldstad
3. Rökkanal
4. Skydd mot brandspridning
5. Utsläpp till omgivningen
6. Taksäkerhet

### EGENSKAPSDEKLARATION RÖKKANAL:

Txxx	Maximal røkgastemperatur
N1	Tæthetsklass undertryck
D/W	Kondensklass torr/våt
Vm	Korrisionsklass, ej testad
Lxxxxx	Metallsort och godstjocklek
G	Beständig/obeständig soteld
50 (t.ex)	Minsta brandskyddsavstånd angett i millimeter
1	Gaseldning
2	Gas- och oljeeldning. Vedeldning i öppna spisar.
3	Biobränslen, ej spannmål

### BEDÖMNINGSGRUNDER:

#### Godkänd

- Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.
- Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.
- Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

#### Godkänd med brister av underordnad betydelse

- Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.
- Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.
- Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

#### Icke Godkänd

- Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
- Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.
- Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

### Besiktningsnummer

270281

### Besiktningsdatum

2022-12-16

### Beställare

RUNE TRUEDSSON  
SJÖVÄGEN 2114  
294 76 SÖLVESBORG

### Besiktningsföretag

Sölvesborgs Sotningsdistrikt AB  
Munkvägen 4  
294 32 SÖLVESBORG

### Systemets installationsplats

RUNE TRUEDSSON  
SJÖVÄGEN 2114  
29476 SÖLVESBORG

### FASTIGHET

#### Typ av byggnad

Fast boende

#### Fastighetsadress

SJÖVÄGEN 2114

#### Beteckning

NORJE 82:34

#### Ägare

RUNE TRUEDSSON

#### Registernummer

75000455

### UTLÅTANDE

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
E2	Braskamin - Primär	Vardagsrum	Godkänd

### BESIKTNINGSMAN

#### Namn

Erik Lennartsson

#### Behörighetsnummer

SSR-1835

#### Datum

2022-12-16

Detta protokoll är digitalt signerat

SSR GODKÄND®



# BESIKTNING INSTALLATION

# TEKNISK BESKRIVNING

## Luckförsedda eldstäder

NR	FAKTA	UNDERTRYCK
E2	<b>FABRIKAT</b> Contura 800	<b>NÖDVÄNDIG</b> 12 Pa <b>UPPMÄTT</b>
	<b>BRÄNSLE</b> Ved	
	<b>FÖRBR.LUFT</b> Rumsluft	
	<b>TYP</b> Braskamin - Primär <b>EFFEKT</b> 3-7 <b>KANAL</b> S1.1 <b>CE</b> Ja	

## Systemorientering

NR	TYP	RUM	LÄGENHET	LÄNGD	TVÄRSNITT	BÖJAR	ANSLUTEN TILL
S1.1	Rökanal	Vardagsrum		4,5 m	120		E2

## Rök- och avgassystem

NR	FAKTA	LÄCKAGE
S1.1	<b>FABRIKAT</b> Westaflex	<b>KRAV</b> 2,0 l/s m <sup>2</sup> <b>AVTALSKRAV</b> Saknas <b>UPPMÄTT</b> 0,2 l/s m <sup>2</sup>
	<b>MATERIAL</b> Tegel m. foderrör	
	<b>EGENSKAPSDEKLARATION</b> T600-N1-D-Vm-L50050-G0	
	<b>LÄNGD</b> 4,5 m <b>CE</b> Ja	

## Taksäkerhetsanordningar

NR	BESKRIVNING	FABRIKAT	MATERIAL	SAKNAS
TS1.1	Glidskydd	Lindab	Metall	Nej
TS1.2	Takstege	Lindab	Metall	Nej

## Provningsförhållanden

INNERTEMPERATUR (Celsius)	YTTERTEMPERATUR (Celsius)	ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa)
20	-4	1013

SSR GODKÄND®



# BESIKTNING INSTALLATION

# TEKNISK BESKRIVNING

## Besiktningens omfattning

NR	OMFATTNING	KRAV	KONTROLL	UTFALL
1	Drift och skötsel	Eldningsinstruktion	Okulär	Godkänd
2	Eldstad	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryckprov	Godkänd
3	Rökkanal	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryck- och täthetsprov	Godkänd
4	Skydd mot brandspridning	Risk för brand ska vara begränsad	Okulär mot bruksanvisning/praxis	Godkänd
5	Utsläpp till omgivning	Skorstenshöjd	Okulär mot praxis	Godkänd
6	Taksäkerhet	Skydd mot fall	Okulär mot praxis	Godkänd

## Resultat av/kommentarer till besiktning

## Åtgärdsförslag och kostnader

Inga åtgärder bedöms nödvändiga

## Uppskattad kostnad

## Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas

Inga

## Ev. fortsatt teknisk utredning

Bedöms inte vara nödvändig