

Okulär elinstallationskontroll

Vem har ansvar för elsäkerheten?

Som fastighetsägare/innehavare är man ansvarig för elanläggningen. Även om man själv saknar nödvändiga kunskaper om volt, watt och ampere. Innehavaren är enligt ellagstiftningen skyldig att se till att anläggningen är så utförd och hålls i ett sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom.

För att klara sin uppgift skall innehavaren utöva tillsyn av anläggningen med hjälp av en behörig fackman både fortlöpande och periodiskt. Med "Innehavare" menas en person som genom till exempel arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp disponerar över en elanläggning.

Uppdragets omfattning

Bedömningar och rekommendationer grundar sig på säljarens uppgifter och allmänt kända åldersmässiga avskrivningar på elinstallationer. Besiktningsförrättaren har i allmänhet större erfarenhet av elinstallationer än en husköpare/ägare. Några undersökningar i form av isolationsmätningar eller andra mätningar av elsystemet ingår inte.

När uppgifter inhämtas angående elsystemet i fastigheten vilka frångår normal funktion ska elektriker/fackman anlitas. Dessa typer av undersökningar kräver i allmänhet besiktningsmän med särskild behörighet för respektive installation. Undertecknad besiktningsman har inte elbehörighet.

Information om uppdrag

Fastighetsbeteckning:	Utby72:2
Adress:	Grovsmedsgatan 28 415 72 Göteborg
Kommun:	Göteborg
Fastighetsägare:	Anders Waernelius

Samlad information om elinstallation

Anläggningen ålder:	1997
Renovering eller översyn utförd av behörig elektriker och år:	1997
Säljarens upplysningar:	All el är utbytt 1997 Ladd box installerad för laddning på baksidan av huset

Okulär kontroll

Elcentral: Automatsäkrad Jordfelsbrytare
 Elschema Gängsäkrad (porslin)

Allmänt: Observera att krav på jordfelsbrytare gäller från 1999. Jordfelsbrytare är ett krav vid utförande av golvvärme i våtrum med klinker och kan vid avsaknad innebära en risk för personskada.

Vägguttag: Ej jordade vägguttag Jordade vägguttag
 Ej petskydd i vägguttag

Allmänt: Jordade uttag med petskydd ökar säkerheten i hemmet. Förekomst av vägguttag som ej är petsäkra kan innebära risk för personskada. Krav på jordade elledningar gäller från 1994.

Iakttagelser: Elschema saknas
 Jordat och ojordat uttag i samma rum förekommer
 Jordfelsbrytare saknas
 Diverse doslock saknas

Slutsats och
 Rekommendationer:

Med tillägg till iakttagelserna ovan har det konstaterats att flertalet dragningar och fasta installationer inte är fackmannamässigt utförda. Rekommendationen som ges är att låta en fackman gå igenom hela anläggningen för att säkerställa säkerheten.

Kontroll utförd av:



(underskrift)

Namn på tekniker

Johan Wiberg