

Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Mörkveden 16
Adress	Mörkvedsvägen 6
Postnummer	643 33
Ort	Vingåker
Mätdatum	2022-09-23
Exponeringstid	09:00-11:00
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2022-01-18 Egenkontroll utförd 2022-01-18
Hustyp	1-plans villa med suterrängplan
Byggnadsår	1954
Ventilation	Självdreg
Blåbetong	Vet ej
Väderlek/Temp	Halvklart med temp ca 8 grader

Genomsnittlig radonhalt i suterrängplan 100 Bq/m³
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Genomsnittlig radonhalt på entréplan 70 Bq/m³
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen.
Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Observera att denna indikering är utförd utanför ordinarie mätperiod under eldningssäsong!!!

Norrköping 2022-09-26

Gustav Dominder
FST Husbesiktningar AB