



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Vingåkers-Vannala 8:16
Adress	Snickaregatan 24
Postnummer	643 33
Ort	Vingåker
Mätdatum	2025-05-05
Exponeringstid	08:50-10:30
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2024-09-05 Egenkontroll utförd 2024-09-27
Hustyp	Friliggande 1-plans hus i etage med källare
Byggnadsår	1963
Ventilation	Självdrag
Grundläggning	Källare, Krypgrund
Väderlek/Temp	+7 grader, klart

Genomsnittlig radonhalt i Gillestuga, källarplan
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Omkring 150 Bq/m³

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen.
Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Petter Andersson, godkänd besiktningsman
M: petter.andersson@fst-ab.com
T: 0709-83 92 60

FST Husbesiktningar AB