



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Galnetorp 1:35
Adress	Brukskvarnsvägen 9
Postnummer/Ort	643 95 Vingåker
Mätdatum	2025-03-26
Exponeringstid	09.00-11.00
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2023-09-21 Egenkontroll utförd 2024-09-23
Hustyp	1 -plans villa med källare och krypgrund
Byggnadsår	1972
Grundläggning	Källare och krypgrund
Ventilation	Självdrag
Blåbetong	Nej
Väderlek/Temp	5 och mulet väder

Genomsnittlig radonhalt i Allrum på entréplan

278 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Norrköping 2025-03-26

Pontus Petersson
FST Husbesiktningar AB