



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Högsjögård 5:65
Adress	Hagvägen 4
Postnummer/Ort	643 62 Högsjö
Mätdatum	2025-03-18
Exponeringstid	09.00-11.00
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2023-09-21 Egenkontroll utförd 2024-09-23
Hustyp	1 1/2-plans villa med betongplatta på mark
Byggnadsår	1976
Grundläggning	Betongplatta på mark
Ventilation	Självdrag
Blåbetong	Nej
Väderlek/Temp	4 och klart väder

Genomsnittlig radonhalt i Sovrum 1 på entréplan

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

102 Bq/m³

Genomsnittlig radonhalt i Sovrum 3 på övervåning

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

57 Bq/m³

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaftenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex bläst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Norrköping 2025-03-18

Pontus Petersson
FST Husbesiktningar AB