

BILAGA RADONINDIKERING

KORTTIDSMÄTNING AV RADON I INOMHUSLUFT

Tilläggsuppdrag i samband med överlåtelsebesiktning BBN-S-2025-1056-A
Villkoren för överlåtelsebesiktningen med vederbörliga villkor, tillämpas även för tilläggsuppdraget och detta utlåtande, inklusive det som anges under rubrikerna "besiktningsmannens ansvar" och "ägenderätt och nyttjanderätt till besiktningsutlåtandet"

Byggnad

Fastighetsbeteckning: Östersund Vinkelhaken 5
Adress: Falkvägen 22, 831 66 Östersund
Byggnadstyp: Friliggande hus i 1 plan med källare
Byggår: 1975
Tillbyggd: --
Uppvärmning: Bergvärme med radiatorer, samtliga plan
Ventilation: FTX, samtliga plan
Övrig: Filterbyte utförs årligen på ventilationsaggregatet

Mätning Radonindikering utförs med Radon Eye RD200

Mätningsperiod Mätningsperiod var ca 2 timmar
Mätning påbörjad: 2025-05-09 kl 09:00
Avläsning: 2025-05-09 kl 11:00

Resultat

Entréplan	Sovrum 2	101 Bq/m ³ radon ± 20%
Källarplan	Gillestuga	185 Bq/m ³ radon ± 20%

Gränsvärde 200 Bq/m³

Kommentar Resultatet är under gränsvärdet.

Övrigt

Mättningsresultat är en korttidsmätning och bör anses som en indikativ referens, kan variera med årstider och vädringsvanor. En indikationsmätning ersätter inte en traditionell radonmätning. En långtidsmätning under vinterhalvåret är alltid att rekommendera för att kunna fastställa ett säkrare värde.

ÅS, 2025-05-09



Adam Nilsson

SBR Utbildad Besiktningsman

Besiktningsbolaget Norrland

Adam@besiktningsbolagetnorrland.se

0791029059