

Ort:

Jönköping

Datum:

2025-05-26

Vår referens:

Rachid Merhebi
Enspecta AB

Uppdragsgivare:

Eva Iren Bååth
Malmgatan 8
562 42 Taberg

Uppdrag:

Areamätning avseende:
Berg 1:151

Instrument:

Som hjälpmedel vid mätningen användes avståndsmätare Bosch PLR40C Internnummer 6.
Instrumentet är egenkalibrerat 2025-05-26.

Metod & mätregler:

Mätning har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2020. I sammanfattning anger standarden att objektets area begränsas av ytterväggarnas insidor med avdrag för den del av de innerväggar, pelare och schakt som överstiger bredden 30 cm. Arean beräknas med 2 decimaler men anges avrundad till hela m². Vid avrundning tillämpas SS 014141 regel A, vilket bland annat innebär att avrundningen kan bero av om den sista siffran i heltalet är jämn eller ojämn. Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om ± 1,5.

Mätresultat:

Total bo-area: **160 m²**
Total bi-area: **40 m²**

Mätningstillfälle:

Mätningen utfördes 2025-05-26

Rachid Merhebi

Mättekniker, Besiktningsman