

Ort

Jönköping

Datum

2025-05-26

Vår referens

Rachid Merhebi
Enspecta AB

Uppdragsgivare

Eva Iren Bååth
Malmgatan 8
562 52 Taberg

Objekt

Berget 1:151

Måttillfälle

Mätning utfördes 2025-05-26

Resultat

Indikeringen gjordes i förråd på källarplan. Indikeringen pågick i 2h och 45 minuter. Resultatet visade på ett snittvärde 172 Bq/m³. Gränsvärdet för radon går vid 200 Bq/m³. Indikeringen som är gjord är en stickprovskontroll. Indikeringsvärdena kan variera från mätplats, årstid och väderförhållande. Det rekommenderas dock alltid att göra en långtidsmätning under vinterperioden.

Radon

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

I Sverige har Boverket fastställt ett gränsvärde för radon i nya byggnader på 200 Bq/m³. Socialstyrelsen anger i sina allmänna råd ett riktvärde på 200 Bq/m³, vilket bl.a. avser bostäder och allmänna lokaler.

Den främsta källan till radon i inomhusluft är markluft som tränger in genom otätheter i grunden eller källaren. Det är vanligt att trycket inomhus är lägre än i marken under huset, på grund av termik eller fläktventilation. Detta kan leda till att markluften sugas in i källarutrymmen och lokaler i främst bottenvåningar genom de otätheter och öppningar som finns. Radon kan även avges från vissa byggmaterial, exempelvis blåbetong, som baseras på uranhaltig alunskiffer.

Jönköping 2025-05-26

Rachid Merhebi

Enspecta AB

Av SBR ansluten besiktningsman/mättekniker