



Tillstånd till WC-avlopp med trekammarbrunn och infiltration

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bevilja

Bo. Luttman, Fisknäs, Gävsjövägen, 186 52 VALLENTUNA .....

tillstånd jämlikt § 7 hälsoskyddslagen att på fastigheten

Bällsta 2:133 .....

anordna enskild avloppsanläggning för WC enligt inlämnad ansökan och ritning.

Tillståndet lämnas under förutsättning:

att avloppsvattnet avleds genom tät ledning till en funktionsgodkänd slamavskiljare (trekammarbrunn) på minst 4000 liters vattenvolym och därefter till en infiltrationsanläggning enl inlämnad och godkänd ritning.

att slamavskiljarens lock placeras minst 10 cm över omgivande marknivå och att lockets diameter ej överstiger 80 cm

att om risk för högt grundvatten föreligger slamavskiljare av plast förankras i betongplatta eller berg med korrosionshärdat material

att infiltrationen sker i 4 x 15 m spridningsrör

att sökanden begär avsyning innan återfyllnad sker

att slamavskiljaren slamsugs minst en gång om året av kommunens entreprenör, Vallemtuna Renhållning AB, tel 0762/786 66.

att oljeavskiljare installeras vid verkstadsbyggnad

Enligt delegation MHN § 170, 1983-12-01.

Björn Kihlgren

Ett tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden gäller i fem år men förfaller om arbetet med anordningen inte har påbörjats inom två år.

Tillståndet är avgiftsbelagt. En räkning på 600 kr kommer att sändas separat.