

Ort:

Vallentuna

Datum:

2025-01-18

Vår referens:

Levon Saffo

Enspecta AB

Uppdragsgivare:

Gunnar Arne Wingqvist

Nyponvägen 12

186 45 VALLENTUNA

Uppdrag:

Areamätning av:

Nyponvägen 12

186 45 VALLENTUNA

Instrument:

Som hjälpmedel vid mätningen användes avståndsmätare Bosch PLR 30 C Internnummer 1.
Instrumentet är egenkalibrerat 2025-01-18.

Metod & mätregler:

Mätning har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2022. I sammanfattning anger standarden att objektets area begränsas av ytterväggarnas insidor med avdrag för den del av de innerväggar, pelare och schakt som överstiger bredden 30 cm. Arean beräknas med 2 decimaler men anges avrundad till hela m². Vid avrundning tillämpas SS 014141 regel A, vilket bland annat innebär att avrundningen kan bero av om den sista siffran i heltalet är jämn eller ojämn. Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om $\pm 2\%$.

Mätresultat:

Övreplan, (Bo area) = 61 m²

Entreplan, (Bo area) = 101,5 m²

Garage (Bi area) = 38 m²

Total Bo area= 162,5 m²

Total Bi area= 38 m²

Kommentarer:

Mätningens resultat är avrundat till två decimaler.

Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om $\pm 2\%$.

Mätningstillfälle:

Mätningen utfördes 2025-01-18

Utförd av:

Levon Saffo

Byggnadsingenjör & SBR Besiktningsman

