

10 Kontroll av tätskikt i våtrum

Projektnummer	2898	Sid. 1(1)
Projektnamn	Nybyggnad Gewers Vallentuna	
Handläggare	Angelica Vägermark	

Produktkrav/funktionskrav: Vattentätt ytskikt enligt BBR 19, 6:5331	
Godtagbart (mät)resultat: Enligt GVK eller BBV	Tillåtna toleranser: Branschregler för våtrum enligt GVK eller BBV
Plats för kontrollen: Samtliga våtrum	
Tidpunkt för kontrollen: Enligt GVK eller BBV	
Metod för kontroll/provning: Kontrollera att: • Tätskiktsentreprenören är upphandlad enligt BBV eller GVK:s tätskiktsregler • Valda golv- eller väggkonstruktioner är godkända enligt dessa regler • Gällande monteringsanvisning från respektive tillverkare följs • Arbetet utförs av personal som genomgått BBV:s eller GVK:s våtrumskurs • Säkerställ att dubbla tätskikt i vägg och golv inte förekommer. • Tätskiktet bakom kakel mot yttervägg skall ha ett dokumenterat ånggenomgångsmotstånd som är större än 1×10^{-6} s/m. Tätskiktet kontrolleras före plattsättning/montering plastmatta och BBV:s resp. GVK:s kvalitetsdokument fylls i enligt branschreglerna och bifogas detta blad.	
Kontroll/provningsmetod enligt: Enligt GVK eller BBV	
Utrustning: Enligt GVK eller BBV	

B

Dokumentnamn / plats	Version	Upprättat datum / sign.	Reviderat dat./sign.	Godkänt sign.	BF9K PRODUKTCERTIFIERING Kvalitet/Mjör/Arbetsmjör
10 Kontroll tätskikt i våtrum/Kontroller	Utgåva 2 vers 2	2014-11-10 / AV		KF	
Sökväg:	Dokument1				

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Elvbygg AB

Bygggeramikrådets behörighetsnummer 201503111

Org.nummer 556643-8494

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar

Objekt Vallerstuna

Beställare Gewers

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2015-02 till 2015-03

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv	Tillverkare/Leverantör	<u>LIP foliesystem 25</u>	Systembenämning	<u>VS30 System 17</u>
■ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör	<u>LIP foliesystem 25</u>	Systembenämning	<u>VS30 System 17</u>
■ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör	<u>LIP foliesystem 25</u>	Systembenämning	<u>VS30 System 17</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2011: 26, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats ☒ Ja Eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☐ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☒ Ja ☐ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Klack i golv i drötsstuga

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Kim Hasselberg
(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Mathias Kaneberg



Ort och datum Enköping

Namnteckning

Dokumentet avser (ange antal) 3 våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☐ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Nyttjare/Boende ☐ Behörigt företag