

Ort

Vallentuna

Datum

2025-04-30

Vår referens

Anel Bihorac
Enspecta AB

Uppdragsgivare

Raimo Pekka Antero Vuojärvi
Nyponvägen 7
186 45 Vallentuna

Objekt

VALLENTUNA ORMSTA 1:880

Instrument:

Som hjälpmedel vid mätningen användes avståndsmätare Bosch PLR40C
Internnummer 6.
Instrumentet är egenkalibrerat 2025-04-29.

Metod & mätregler:

Mätning har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2020. I sammanfattning anger standarden att objektets area begränsas av ytterväggarnas insidor med avdrag för den del av de innerväggar, pelare och schakt som överstiger bredden 30 cm. Arean beräknas med 2 decimaler men anges avrundad till hela m². Vid avrundning tillämpas SS 014141 regel A, vilket bland annat innebär att avrundningen kan bero av om den sista siffran i heltalet är jämn eller ojämn. Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om $\pm 2\%$.

Mätresultat:

Total bo-area: 110 m²

Total bi-area: 105 m²

Mätningstillfälle:

Mätningen utfördes 2025-04-29.

Utförd av:

Anel Bihorac

Besiktningstekniker & Byggnadsingenjör