

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör M2 Ytskikt AB

Bygggeramikrådets behörighetsnummer 270176456 Org.nummer 556379-5763

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag IF

Objekt Åkervägen 8 Bålsta

Beställare PEAB Bostad

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2016-02-10 till 2016-02-23

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Bostik Systembenämning VTg F

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Bostik Systembenämning VTv F

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Bostik Systembenämning VTv F

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i

Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2015:3, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Kent Pettersson

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Roger Alteby



Ort och datum Uppsala 2016-06-28

Namnteckning

Roger Alteby

Dokumentet avser (ange antal) 3 våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☐ Nyttjare/Boende ☒ Behörigt företag