

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning: Skolan 37
Byggnadens adress: Slättergatan 42D
602 12 Norrköping

Mätdatum: 2023-04-27

Exponeringstid: 09.00-10.45

Mätinstrument: Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2021-05-06
Egenkontroll utförd 2023-02-16

Hustyp: 2-plans radhus med källare

Byggnadsår: 1973
Ventilation: Självdrag
Blåbetong: Nej
Väderlek/Temp: Temp ca 8 °C och klart

Genomsnittlig radonhalt i vardagsrum, entréplan:

omkring 10 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Not:

Denna mätning är endast en rådgivande indikering och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen.
Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Petter Andersson /Besiktningsman
FST Husbesiktningar AB
Tel: 0709-83 92 60