



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Mogata-Husby 3:171
Adress	Mogata Skogstäppan 1
Postnummer/Ort	614 90 Söderköping
Mätdatum	2024-03-04
Exponeringstid	07.30-09.30
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2023-09-21 Egenkontroll utförd 2023-09-21
Hustyp	1 ½-plans villa med krypgrund
Byggnadsår	1989
Grundläggning	Krypgrund
Ventilation	FTX till och frånluft med värmeväxlare
Blåbetong	Nej
Väderlek/Temp	0 grader och mulet väder

Genomsnittlig radonhalt i Vardagsrum på entréplan

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

<30 Bq/m³

Genomsnittlig radonhalt i Sovrum 3 på övervåning

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

<37 Bq/m³

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaftenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Norrköping 2024-03-04

Pontus Petersson
FST Husbesiktningar AB