



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Ullevi 1.4
Adress	Ullevidsdal 2
Postnummer	617 91
Ort	Kimstad
Mätdatum	2025-05-26
Exponeringstid	14:00-08:00
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2025-04-10 Egenkontroll utförd 2025-04-10
Hustyp	1-1/2 plans villa med krypgrund
Byggnadsår	1980
Grundläggning	Krypgrund
Ventilation	Mekanisk frånluft
Blåbetong	Nej
Väderlek/Temp	Ca 15 °C och klart

Genomsnittlig radonhalt på entréplan

<50 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vådring och väderleken för tiden ex bläst och kyla påverkar även ventilationen. Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Observera att denna mätning EJ är utförd under ordinarie mätperiod!!

Norrköping 2025-05-26

Niklas Fagerudd
FST Husbesiktningar AB