

OKULÄR KONTROLL AV VATTEN OCH AVLOPP

Viss begränsad information lämnas beträffande installationsdelen enligt nedan. Bedömningar och rekommendationer grundar sig på säljarens uppgifter, allmänt kända ålders- och/eller försäkringsmässiga avskrivningar och/eller andra uppenbara indikationer på fel. Besiktningsförrättaren har i allmänhet större erfarenhet av installationer för vatten- och avlopp, än en normalt bevandrad husköpare/ägare, i detta fall redovisas därför bedömningar och eventuella rekommendationer avseende denna installation. Några undersökningar i form av mätningar, asbestinventering eller filmningar av vatten och avloppssystem mm utförs inte av besiktningsförrättaren. Dessa typer av undersökningar kräver i allmänhet fackmän med särskild behörighet för respektive installation.

Ett upprättat utlåtande för tilläggsuppdraget okulär kontroll av vatten och avlopp är att betrakta som en nyttig tilläggsinformation. Den innebär inte att besiktningsmannen garanterar funktion eller att installationen inte är i behov av en översikt, underhåll, uppgradering eller reparation. För att säkerställa detta krävs en utredning av en behörig fackman.

OBJEKT

Fastighetsbeteckning	Tolered 29:19
Adress	Gamla Björlandavägen 139B
Postnr/ort	41716 GÖTEBORG
Kommun	Göteborgs kommun (1480)
Fastighetsägare	Hamid Bendrioua
Beställare	Hamid Bendrioua
Adress	
Postnr/ort	
Besiktningsman	Johan Emet
	T.V.B Bygg & Besiktning
Telefon	,
E-post	johan.emet@raksystems.se
Besiktningsdag	2023-08-16

SAMLAD INFORMATION OM VATTEN OCH AVLOPP

Utförande vatten	Kommunalt
Typ av avlopp	Kommunalt
Årtal	Original, delvis utbytt i samband med renoveringar.
Slutsats & rekommendationer	Då det förekommer installationer som bedöms ha uppnått sin tekniska livslängd rekommenderar undertecknad kontroll av hela systemet med behörig fackman.

Gjutjärnsledningar: 50-60 år Pvc rör (före 1970-tal): Under 50 år För pvc rör (1970-tal och framåt): över 50 år Tappvattenledningar: Ca 45-50 år Avloppstank: Ca 30-35 år	3-kammarbrunn: Ca 20-30 år Infiltrationsbädd/markbädd: Ca 15-25 år Värmeväxlare: Ca 20-25 år Varmvattenberedare, värmepannor: Ca 20 år
---	---

Frillesås 2023-08-16



Johan Emet
T.V.B Bygg & Besiktning 790805-6950
/
johan.emet@raksystems.se

Bilaga

Övriga villkor

Tilläggsuppdrag

Bilaga tilläggsuppdrag EL VA

Okulär elinstallationskontroll

Överlåtelsebesiktningen omfattar normalt inte installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, mekanisk ventilation, rökgångar eller eldstäder. Dock ingår en okulär elinstallationskontroll i det här paketet. Bedömningar och rekommendationer grundar sig på säljarens uppgifter och allmänt kända åldersmässiga avskrivningar på elinstallationer. Några undersökningar i form av isolations-mätningar eller andra mätningar av elsystemet ingår inte. När uppgifter inhämtas angående el-systemet i fastigheten vilka frångår normal funktion ska elektriker/fackman anlitas. Dessa typer av undersökningar kräver i allmänhet besiktningsmän med särskild behörighet för respektive installation. Undertecknad besiktningsman har inte elbehörighet.

Kontrollen innebär inte att besiktningsförrättaren garanterar funktion eller att installationen inte är i behov av en översikt, underhåll, uppgradering eller reparation.

Okulär kontroll av vatten och avlopp

Överlåtelsebesiktningen omfattar normalt inte installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, mekanisk ventilation, rökgångar eller eldstäder. Dock ingår en okulär kontroll av vatten och avlopp i det här paketet. Bedömningar och rekommendationer grundar sig på säljarens uppgifter, allmänt kända ålders- och/eller försäkringsmässiga avskrivningar och/eller andra uppenbara indikationer på fel.

Några undersökningar i form av mätningar, asbestinventering eller filmningar av vatten och avloppssystem mm utförs inte av besiktningsförrättaren. Dessa typer av undersökningar kräver i allmänhet fackmän med särskild behörighet för respektive installation.

Kontrollen innebär inte att besiktningsförrättaren garanterar funktion eller att installationen inte är i behov av en översikt, underhåll, uppgradering eller reparation. För att säkerställa detta krävs en utredning av en behörig fackman.