



CAMPING & STUGBY TREHÖRNINGSJÖ

Trehörningsjö camping och stugby AB har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd för upp till 100 personer inomhus och 50 personer utomhus, totalt 150 personer, den 2 november 2020.

Adress: Strandvägen 18
890 54 Trehörningsjö

Brand & Säkerhet har tagit del av ansökan och anser att lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt under förutsättning att följande synpunkter beaktas;

- Att max 100 personer inomhus och 50 personer utomhus, totalt 150 personer vistas samtidigt i byggnaden.
- Att fönsterutrymning inte är godkänt som utrymningsväg vilket innebär att konferensdelen enligt ritning enbart är godkänd för max 30 personer om inte vikkväggen står helt öppen.
- Att 2kap. 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor följs.
- Att SRVFS 2004:3 allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete följs.

Joel Zacco
Brandinspektör
Räddningstjänsten, förebyggande enheten