

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Ramstedt Plattsättning AB

Bygggeramikrådets behörighetsnummer 960008344 Org.nummer 556167-2469

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar

Objekt Åkerstigen 1 Huddinge

Beställare Ove Byggteknik

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2020-03-12 till 2020-03-20

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Bostik Systembenämning VTgF

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Bostik Systembenämning VTvF

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Bostik Systembenämning VTv10

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Dusch

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Thomas Ramstedt

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Thomas Ramstedt



Ort och datum HUDDINGE 2020-03-20 Namnteckning 

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Nyttjare/Boende Behörigt företag