

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Däderman Kök och Badrum AB

Bygggeramikrådets
behörighetsnummer

220008661

Org.nummer 556740-7472

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Moderna Försäkringar

Objekt Kynäsvägen 33, 141 42 Huddinge - Badrum

Beställare Lovisa Hänninger, Habitas AB

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2024-08-26

till 2024-10-01

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Centro Systembenämning Centro TM#2K System

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Centro Systembenämning Centro TM#2K System

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Centro Systembenämning Centro TM#2K System

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Adam Chlebowski

Våtrumsansvarig arbetsledare Robert Däderman

Ort och datum Täby 2024-10-01

Namnsteckning Signerat via BankID

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Behörigt företag

