

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör AB Garantifasad

Bygggeramikrådets behörighetsnummer 960008423

Org.nummer 556209-3814

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Vardia

Objekt Lilla sällskapets väg 117 Bredäng Badrum på entreplan.

Beställare Peter Lindros

☐ produktion ☒ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2015-10-22 till 2015-11-23

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Höganäs</u>	Systembenämning <u>G:12a</u>
☒ Vägg våtzone 1	Tillverkare/Leverantör <u>Höganäs</u>	Systembenämning <u>V:12a</u>
☒ Vägg våtzone 2	Tillverkare/Leverantör <u>Höganäs</u>	Systembenämning <u>V:12a</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i

Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2015:3, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vegg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Robert Svensson

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Erik Mångelin



Ort och datum HÄGERSTEN 2015-12-17

Namnteckning

Dokumentet avser (ange antal) 1

våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☐ Nyttjare/Boende ☐ Behörigt företag

