


Mätningsprotokoll över byggnads täthet

Protokoll nr:	Adress:		Fastighetsbeteckning:
2025/1	Eldslukargränd 6		ELDSLUKAREN 4
Datum för mätning:	Typ av byggnad:	Anläggningen tryckt i:	Tillåtet läckage:
202-01-19	Villa	±50 Pa	max 0,6 l/s m ² invändig yta
Utetemp:	Innetemp:	Barometerstånd:	Vindriktning och styrka:
2°C	20	1008 hPa	Sv – 4m/s
Byggstadium:			
☐ enbart fuktspärr ☐ innerväggar monterade ☐ målat/tapetserat ☒ fullt färdigt			
Ägare:		Beställare:	
Rostam Elias		Storebro Prefab AB	
Älvdansvägen 1		Hedvig Eleonoras Gata 18B	
585 74	LJUNGSBRO	5922 40	VADSTENA
Kopia:		Kopia:	
Mätning utförd av:		Underskrift:	
RN		 Roger Nilsson/ Skorstensfejarmästare	

Tryck: (+)övertryck (-)undertryck	Mätrör:	Byggnadsmaterial mm:			Total invändig yta	Totalt tillåtet läckage	Uppmätt tryck läckage	Totalt uppmätt läckage	Uppmätt läckage/ m ²	Antal mättn.	
(Pa)		Vägg:	Golv:	Tak:	(m ²)	(l/s)	(Pa)	(l/s)	(l/s)		
	CO 3022	Gips	Betong	Gips							
-50					453	272	12	102	0,23	2	
+50					453	272	12	102	0,23	2	
medel ±50											
-10					453	272	1	34	0,07	2	
-20					453	272	3	55	0,12	2	
-30					453	272	6	75	0,16	2	
-40					453	272	9	89	0,19	2	
-50					453	272	12	102	0,23	2	
+10					453	272	1	34	0,07	2	
+20					453	272	3	55	0,12	2	
+30					453	272	6	75	0,16	2	
+40					453	272	9	89	0,19	2	
+50					453	272	12	102	0,23	2	

Besöksadress:	Norrsten 114	Öppettider:	E-post:
Postadress:	591 92 MOTALA	Mån – Fre: 08:00-15:00	info@rovent.se
Telefon:	0141-655852	Lunch: 12:00 – 13:00	Innehär F-skattsedel
Org.nr:	559062-2691		