



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Hargs-Rogestad 1:10
Adress	Mylinge Rogestad 3
Postnummer/Ort	585 91 Linköping
Mätdatum	2025-05-08
Exponeringstid	09.00-10.30
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2024-11-22 Egenkontroll utförd 2025-01-13
Hustyp	Friliggande villa i 1-plan
Byggnadsår	2009
Ventilation	Mekanisk frånluft
Blåbetong	-
Väderlek/Temp	Mulet och cirka 9 grader

Genomsnittlig radonhalt i bostaden 55 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Observera att denna mätning EJ är utförd under ordinarie mätperiod.

Linköping 2025-05-08

FST Husbesiktningar AB