

## OKULÄR ELINSTALLATIONSKONTROLL

---

### VEM HAR ANSVAR FÖR ELSÄKERHETEN?

Som fastighetsägare/innehavare är man ansvarig för elanläggningen. Även om man själv saknar nödvändiga kunskaper om volt, watt och ampere. Innehavaren är enligt ellagstiftningen skyldig att se till att anläggningen är så utförd och hålls i ett sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom. För att klara sin uppgift skall innehavaren utöva tillsyn av anläggningen med hjälp av en behörig fackman både fortlöpande och periodiskt. Med "Innehavare" menas en person som genom till exempel arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp disponerar över en elanläggning.

### UPPDRAGETS OMFATTNING

Bedömningar och rekommendationer grundar sig på säljarens uppgifter och allmänt kända åldersmässiga avskrivningar på elinstallationer. Besiktningsförrättaren har i allmänhet större erfarenhet av elinstallationer än en husköpare/ägare. Några undersökningar i form av isolationsmätningar eller andra mätningar av elsystemet ingår inte. När uppgifter inhämtas angående elsystemet i fastigheten vilka frångår normal funktion ska elektriker/fackman anlitas. Dessa typer av undersökningar kräver i allmänhet besiktningsmän med särskild behörighet för respektive installation. Undertecknad besiktningsman har inte elbehörighet.

### INFORMATION OM UPPDRAG

Fastighetsbeteckning:	HESSE 3:20
Adress:	Drabantgatan 12
Postnummer och Ort:	784 63 Borlänge
Kommun:	Borlänge Kommun
Fastighetsägare:	Nils Robert Blomqvist Drabantgatan 12 784 63 Borlänge  070-583 70 01 <a href="mailto:Robban.blomqvist@gmail.com">Robban.blomqvist@gmail.com</a>

## SAMLAD INFORMATION OM ELINSTALLATION

Anläggningens ålder:	Till största del från 2014-2024
Renovering eller översyn utförd av behörig elektriker:	-
Säljarens upplysningar:	Inga kända fel

## OKULÄR KONTROLL

### EL CENTRAL

Automatsäkrad

Jordfelsbrytare

Elschema

Gängsäkrad (porslin)

Allmänt: Observera att krav på jordfelsbrytare gäller från 1999. Jordfelsbrytare är ett krav vid utförande av golvvärme i våtrum med klinker och kan vid avsaknad innebära en risk för personskada.

### VÄGGUTTAG

Ej jordade vägguttag

Jordade vägguttag

Ej petskydd i vägguttag

Allmänt: Jordade uttag med petskydd ökar säkerheten i hemmet. Förekomst av vägguttag som ej är petsäkra kan innebära risk för personskada. Krav på jordade elledningar gäller från 1994.

### IAKTTAGELSER

Inga synliga fel

### SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER

Inget särskilt att notera som bedöms vara onormalt eller som tyder på att det förekommer problem med elinstallationen i fastigheten.

### KONTROLL UTFÖRD

AV:

Robbin Ekman  
Besiktningsbolaget AB  
BOX 191  
791 24 Falun

DATUM:

2024-11-14